

DADOS DE ANÁLISES REALIZADAS NO
LABORATÓRIO DO SAAE DE VARGEM ALTA – ES

Junho de 2026

ALTO GIRONDA - ÁGUA TRATADA							
Analisadas	Parâmetro		Unidade	Faixa Inicial	Faixa Final	Valor médio	Em Conformidade
2	Turbidez		UNT	0,0	5,0	0,01	2
2	Cor		UH	0,0	15	1,0	2
2	Potencial Hidrogênico		Unidade de pH	6,0	9,5	6,90	2
2	Cloro Residual Livre		Mg/l	0,2	5,0	0,9	2
0	Fluoretos		Mg/l	0,6	1,5	-	0
Microbiologia – ÁGUA TRATADA							
Analisadas	Parâmetro	V.M.P.	N.M.P.	Valor médio	Em Conformidade		
2	Coliforme Total	Ausência em 100ml	Ausência	Ausência	2		
0	Escherichia coli ou Coliforme termotolerantes	Ausência em 100ml	Ausência	-	-		

BOA ESPERANÇA - ÁGUA TRATADA							
Analisadas	Parâmetro		Unidade	Faixa Inicial	Faixa Final	Valor médio	Em Conformidade
4	Turbidez		UNT	0,0	5,0	0,01	4
4	Cor		UH	0,0	15	0,5	4
26	Potencial Hidrogeniônico		Unidade de pH	6	9,5	6, 17	26
22	Cloro Residual Livre		Mg/l	0,2	5,0	1,00	22
0	Fluoretos		Mg/l	0,6	1,5	-	-
Microbiologia – ÁGUA TRATADA							
Analisadas	Parâmetro	V.M.P.	N.M.P.	Média	Em Conformidade		
6	Coliforme Total	Ausência em 100ml	0	Ausência	6		
-	Escherichia coli ou Coliforme termotolerantes	Ausência em 100ml	0	-	-		

Miriel Bonadiman Zanol
CRQ- 21400700

CASTELINHO - ÁGUA TRATADA							
Analisadas	Parâmetro		Unidade	Faixa Inicial	Faixa Final	Valor médio	Em Conformidade
38	Turbidez		UNT	0,0	5,0	0,01	38
08	Cor		UH	0,0	15	1,0	08
38	Potencial Hidrogeniônico		Unidade de pH	-	-	6,82	38
38	Cloro Residual Livre		Mg/l	0,2	5,0	0,97	38
0	Fluoretos		Mg/l	0,6	1,5	0,0	-
Microbiologia – ÁGUA TRATADA							
Analisadas	Parâmetro	V.M.P.	N.M.P.	Valor médio	Em Conformidade		
08	Coliforme Total	Ausência em 100ml	Ausência	Ausência	08		
0	Escherichia coli ou Coliforme termotolerantes	Ausência em 100ml	Ausência	-	-		

JACIGUÁ - ÁGUA TRATADA							
Analisadas	Parâmetro		Unidade	Faixa Inicial	Faixa Final	Valor médio	Em Conformidade
4	Turbidez		UNT	0,0	5,0	0,01	4
4	Cor		UH	0,0	15	0,5	4
23	Potencial Hidrogeniônico		Unidade de pH	6,0	9,5	6,11	22
19	Cloro Residual Livre		Mg/l	0,2	5,0	0,98	19
0	Fluoretos		Mg/l	0,6	1,5	-	-
Microbiologia – ÁGUA TRATADA							
Analisadas	Parâmetro	V.M.P.	N.M.P.	Média	Em Conformidade		
4	Coliforme Total	Ausência em 100ml	Ausência	Ausência	4		
0	Escherichia coli ou Coliforme termotolerantes	Ausência em 100ml	Ausência	-	-		

Miriel Bonadiman Zanol
CRQ- 21400700

PEDRA BRANCA - ÁGUA TRATADA							
Analizadas	Parâmetro		Unidade	Faixa Inicial	Faixa Final	Valor médio	Em Conformidade
4	Turbidez		UNT	0,0	5,0	0,01	4
4	Cor		UH	0,0	15	1,0	4
40	Potencial Hidrogeniônico		Unidade de pH	6,0	9,5	6,57	40
40	Cloro Residual Livre		Mg/l	0,2	5,0	0,99	40
0	Fluoretos		Mg/l	0,6	1,5	-	-
Microbiologia – ÁGUA TRATADA							
Analizadas	Parâmetro	V.M.P.	N.M.P.	Valor médio	Em Conformidade		
4	Coliforme Total	Ausência em 100ml	Ausência	Ausência	4		
0	Escherichia coli ou Coliforme termotolerantes	Ausência em 100ml	Ausência	-	-		

PROSPERIDADE - ÁGUA TRATADA							
Analizadas	Parâmetro		Unidade	Faixa Inicial	Faixa Final	Valor médio	Em Conformidade
6	Turbidez		UNT	0,0	5,0	0,01	6
6	Cor		UH	0,0	15	1	6
6	Potencial Hidrogeniônico		Unidade de pH	6	9,5	6,87	6
20	Cloro Residual Livre		Mg/l	0,2	5,0	1,03	20
0	Fluoretos		Mg/l	0,6	1,5	-	-
Microbiologia – ÁGUA TRATADA							
Analizadas	Parâmetro	V.M.P.	N.M.P.	Valor médio	Em Conformidade		
6	Coliforme Total	Ausência em 100ml	Ausência	0	6		
0	Escherichia coli ou Coliforme termotolerantes	Ausência em 100ml	Ausência	0	-		

Miriel Bonadiman Zanol
CRQ- 21400700

SÃO JOSÉ DE FRUTEIRAS - ÁGUA TRATADA

Analisadas	Parâmetro		Unidade	Faixa Inicial	Faixa Final	Valor médio	Em Conformidade
41	Turbidez		UNT	0,0	5,0	0,09	41
11	Cor		UH	0,0	15	3,0	11
41	Potencial Hidrogeniônico		Unidade de pH	6	9,5	6,87	41
41	Cloro Residual Livre		Mg/l	0,2	5,0	1,4	41

Microbiologia – ÁGUA TRATADA

Analisadas	Parâmetro	V.M.P.	N.M.P.	Valor médio	Em Conformidade
11	Coliforme Total	Ausência em 100ml	Ausência	Ausência	11
0	Escherichia coli ou Coliforme termotolerantes	Ausência em 100ml	Ausência	-	-

VARGEM ALTA - ÁGUA TRATADA

Analisadas	Parâmetro		Unidade	Faixa Inicial	Faixa Final	Valor médio	Em Conformidade
41	Turbidez		UNT	0,0	5,0	0,01	41
41	Cor		UH	0,0	15	0,1	41
120	Potencial Hidrogeniônico		Unidade de pH	6,0	9,5	6,93	120
120	Cloro Residual Livre		Mg/l	0,2	5,0	1,12	120
0	Fluoretos		Mg/l	0,6	1,5	-	-

Microbiologia – ÁGUA TRATADA

Analisadas	Parâmetro	V.M.P.	N.M.P.	Média	Em Conformidade
40	Coliforme Total	Ausência em 100ml	Ausência	Ausência	40
0	Escherichia coli ou Coliforme termotolerantes	Ausência em 100ml	Ausência	-	-

Miriel Bonadiman Zanol
CRQ- 21400700